

MODULARIO
Interno - 1370

Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

E DEI SERVIZI ANTINCENDI

CENTRO STUDI ED ESPERIENZE ANTINCENDI

ROMA - CAPANNELLE

LABORATORIO DI MACCHINE E TERMOTECNICA

CERTIFICAZIONE DI PROVA N. 3704/187
77/21

In relazione alla domanda 03.06.91 prot. N. 4476 presentata da :
BRAHMA S.p.a. , V. Del Pontiere, 31 , C.A.F. 37045 Legnago (VR)
ai sensi della L. 26.07.65, N. 986, per il rinnovo della cer-
tificazione di rispondenza alla normativa di prevenzione
incendi del programmatore termico per bruciatori di gas

Ditta: BRAHMA;

Mod.: MF2;

Tensione: V220 Hz50;

Rivelatore a ionizzazione o/a raggi UV;

Potenzialità max: Bruciatori ad aria aspirata, anche oltre KW 350;

" " Bruciatori ad aria soffiata, fino a KW 2332

visto il resoconto di prova di questo Lab. 01.12.1981 N. 187/81
vista la lettera della Brahma 03.06.1991 N.
nella quale viene dichiarato che non sono intervenute modi-
fiche di progetto, di esecuzione, né variazioni dalle sigle
distintive del modello.

SI CERTIFICA

che il pannello di programmazione e controllo fiamma "BRAHMA mod. MF2

è rispondente alla normativa di sicurezza di cui alle
disposizioni: M.I. 25.11.1969, N. 68 e 20.05.1974, N. 42

la presente certificazione è valida fino al 30.11.1996

La validità della presente certificazione è relativa a: sol. apparecchio sottoposto a prova.

L'approvazione, ai fini della prevenzione incendi, è di com-
petenza del Ministero dell'Interno, al quale deve essere
inoltrata apposita istanza.

Roma, 28.11.1991

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA NAZIONALE STATO - S.



Ministero dell'Interno
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI

CENTRO STUDI ED ESPERIENZE
LABORATORIO DI MACCHINE E TERMOTECNICA

Divisione _____ *Sez.* _____
Prot. N.º 2025 *Allegati* _____

Roma, 27 MAR. 1996 19

All. la Brahma S.p.A.
Via del Pontiere, 31
37045 Legnago (VR)

Risposta al Foglio del 06.03.1996
Div. _____ *Sez.* _____ *N.º* _____

OGGETTO: Quesito riguardante il riconoscimento del marchio CE su dispositivi
per apparecchi a gas e le prossime scadenze di certificazioni rilasciate dal C.S.E..

In risposta alla nota a margine si rappresenta quanto segue:

- A) Il Ministero dell'Interno - Ispettorato Attività e Normative Speciali di Prevenzione Incendi, con lettera circolare NS 3111/25209 del 20.07.1995, ha impartito agli organi periferici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, disposizioni riguardanti la direttiva 90/396/CEE "LIBERA CIRCOLAZIONE DEGLI APPARECCHI A GAS PROVVISI DI MARCHIO CE";
- B) In riferimento alle certificazioni C.S.E. in vostro possesso e di prossima scadenza, si rappresenta che ai sensi della direttiva sopra menzionata dovrà essere emanato dal Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato, di concerto con il Ministero dell'Interno il regolamento per l'attuazione della direttiva stessa. Pertanto sarà cura di questo Laboratorio, appena recepito il regolamento succitato, comunicare a codesta ditta le relative determinazioni.

Il Direttore del Laboratorio
di Macchine e Termotecnica

(Dott. Ing. Maurizio D'ADDATO)

BI/sl