

*Ministero dell'Interno*DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI
CENTRO STUDI ED ESPERIENZE
PIAZZA SCILLA, 2
00178 ROMA CAPANNELLE7 9 LUG. 2000
Roma

19

Al PARIGI S.p.A.
Via Velleia, n. 19
20052 MONZA (MI)*Ufficio**Prot. N.º 9836**Allegati*

OGGETTO:

Rispondenza funzionale su tubi flessibili per liquidi combustibili di categoria "C", Marca PARIGI S.p.A. tipo ST nei diametri 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" e 1". - Certificazione n. 3704/51/176/47/1-2R emessa in data 14.07.1995 - Rinnovo validità.

Con riferimento alla lettera M.I. - D.G.P.C e S.A. prot. N° N.S. 397 - 4113/sott.1 del 23.01.1997 a firma dell'Ispettore Generale Capo del C.N.VV.F si rappresenta che ai fini dell'uniformazione della prassi procedurale attinenti il settore della approvazione di tipo e della omologazione dei prodotti a partire dal 1 gennaio 1997 il Ministero dell'Interno - D.G.P.C. e S.A. ha ritenuto doveroso eliminare dalla certificazione di prova qualsiasi parametro di validità temporale.

Di conseguenza anche dagli atti emessi ai fini della rispondenza funzionale di apparecchi e dispositivi che non sono soggetti ad approvazione ministeriale viene eliminato qualsiasi riferimento di validità temporale.

Pertanto resta valida la Certificazione n. 3704/51/176/47/1-2R emessa in data 14.07.1995.

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
(Dott. Ing. Antonio CIAVATTA)VIA ... PASSI
AL PROTOCOLLO
DIRETTORE C.S.E.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S.

ML

MODULARIO
Interno - 1370

COPIA USO INTERNO

Mod. 3 PC
(ex Mod. 863)



Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI

CENTRO STUDI ED ESPERIENZE ANTINCENDI
ROMA - CAPANNELLE



LABORATORIO DI MACCHINE E TERMOTECNICA

CERTIFICAZIONE N.	3704/51
	176/47/1-2R

In relazione alla domanda presentata da:
PARIGI S.p.A. - Via Velleia, n. 19 - 20052 MONZA (MI), ai sensi
della l. 26.07.1968, n. 966, per il rinnovo della certificazione
di rispondenza alla normativa di prevenzione incendi dei tubi
flessibili per liquidi combustibili di categoria "C":

- Marca : PARIGI S.p.A.
- Tipo : ST
- Diametri : 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" e 1"

vista la certificazione di prova di questo Laboratorio
26.03.1991, n. 3704/95/280/83/1-R;
vista la documentazione presentata dalla ditta;
vista la dichiarazione della ditta che non sono intervenute
modifiche di progetto, di esecuzione, dei materiali
utilizzati per la realizzazione, né variazioni delle
sigle distintive dei modelli,

SI CERTIFICA

che i tubi flessibili PARIGI tipo ST sono rispondenti alla
normativa di sicurezza di cui alle disposizioni:
- Circ. M.I. n. 73 del 27.07.1971.
La presente certificazione è valida fino al 27.04.2000.
La validità della presente certificazione è relativa al solo
apparecchio sottoposto a prova.
L'approvazione, ai fini della prevenzione incendi, è di
competenza del Ministero dell'Interno, al quale deve essere
presentata apposita istanza.

Roma, 14 LUG. 1995

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
(Dott. Ing. Maurizio D'ADDATO)

MINISTERO DELL'INTERNO - REGISTRO STATO - 1