

# ZERTIFIKAT

Der Firma

**Siemens Building  
Technologies Production GmbH**  
Berliner Ring 23  
76437 Rastatt

wird für das Produkt

**Überwachungseinrichtungen und Steuergeräte  
für Ölzerstäubungsbrenner**

vom Typ

**LOA...**

die Konformität mit

**DIN EN 230:1991-05**

bestätigt und das Nutzungsrecht für das Zeichen



in Verbindung mit der unten genannten Registernummer erteilt.

**Registernummer: 5F033/03**

**Dieses Zertifikat ist gültig bis 2008-06-30.**

Weitere Angaben siehe Anhang

DIN CERTCO Gesellschaft für  
Konformitätsbewertung mbH  
Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin



2004-05-26

Dr.-Ing. Michael Garmer

- Geschäftsführer, Leiter der Zertifizierungsstelle -



## **Anhang**

zum Zertifikat mit der Registernummer 5F033/03 vom 2004-05-26

### **Technische Angaben**

Steuerung und Überwachung von ein- oder zweistufigen Ölgebläsebrennern  
mit einem Öldurchsatz < 30 kg/h  
Betriebsweise: intermittierender Betrieb

### **Typbeschreibung**

Ölfeuerungsautomat mit Fotowiderstands-Flammenfühler oder mit UV-Flammenfühler

Ausführungen:

LOA 14.171B2.., LOA 24.171B2.., LOA 24.173A2.., LOA 24.174A2.., LOA 24.571C2.., LOA 26.171B2..,  
LOA 36.171A2..

### **Prüflaboratorium / Überwachungsstelle**

TÜV Süddeutschland Bau und  
Betrieb GmbH - Prüflabor. für  
Kälte-, Klima- u. Wärmetechnik  
Ridlerstraße 65

80339 München

### **Prüfbericht**

3429, 3430, 3431, 3432, 3449, 3450 vom 1993-06-16  
3491 vom 1993-08-26, 3861 vom 1997-11-18  
Ergänzungsschreiben vom 1994-02-23 und 1997-08-04  
Ergänzungsschreiben vom 1998-07-31 zu den o.g. Prüfberichten  
Ergänzungsschreiben vom 2001-06-27 zum Prüfbericht Nr. 3429  
C-F 1175-0/03 vom 2003-07-14